2023 年 10 月　永瀬ダム　自動濁度装置　測定結果一覧表

※濁度測定器は、ホルマジン標準液（FTU）を使用して校正しています。

	1 日		2 日		3 日		4 日		5 日		6 日		7 日		8 日		9 日		10 日		11 日		12 日		13 日		14 日		15 日	
水深	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度
0.5	22.4	1.3	22.0	1.3	21.5	1.3	21.4	1.3	21.6	1.3	20.7	1.3	20.3	1.8	20.2	1.3	19.9	1.5	20.1	1.0	20.0	1.3	19.5	1.3	19.4	1.3	19.4	1.3	19.2	1.3
1	22.5	1.3	22.0	1.3	21.5	1.3	21.4	1.5	21.6	1.5	20.7	1.3	20.3	1.5	20.2	1.3	19.9	1.5	20.1	1.2	20.0	1.3	19.5	1.3	19.4	1.3	19.4	1.3	19.2	1.3
2	22.8	1.8	22.0	1.3	21.5	1.3	21.4	1.8	21.6	1.3	20.7	1.8	20.3	1.5	20.2	1.3	19.9	1.8	20.1	1.2	20.0	1.3	19.5	1.3	19.4	1.3	19.4	1.3	19.2	1.3
3	22.8	1.3	22.0	1.3	21.5	1.5	21.4	1.8	21.6	1.5	20.7	1.8	20.3	1.8	20.2	1.3	19.9	1.5	20.1	1.3	20.0	1.3	19.5	1.3	19.4	1.3	19.4	1.3	19.2	1.3
4	22.6	1.8	22.0	1.3	21.5	1.5	21.4	2.0	21.6	1.8	20.7	1.8	20.3	1.8	20.2	1.8	19.9	1.8	20.1	1.3	20.0	1.3	19.5	1.3	19.4	1.3	19.4	1.3	19.2	1.3
5	22.4	1.8	22.0	1.3	21.5	1.8	21.4	1.8	21.4	1.5	20.7	1.8	20.3	1.8	20.2	1.5	19.9	1.8	20.0	1.3	19.9	1.8	19.5	1.3	19.4	1.3	19.4	1.3	19.2	1.3
6	21.9	1.8	21.8	1.5	21.4	1.5	21.2	1.5	21.1	1.3	20.7	1.8	20.3	1.8	20.2	1.3	19.9	1.3	19.9	1.3	19.9	1.8	19.5	1.3	19.4	1.3	19.4	1.5	19.2	1.3
7	21.5	1.8	21.6	1.5	21.2	1.3	21.0	1.8	20.9	1.3	20.6	1.8	20.3	1.8	20.1	1.8	19.9	1.5	19.7	1.5	19.8	1.3	19.5	1.8	19.4	1.3	19.4	1.3	19.1	1.3
8	21.3	1.8	21.1	1.5	20.9	1.8	20.8	1.5	20.5	1.3	20.5	1.8	20.3	1.8	20.1	1.8	19.8	1.8	19.5	1.3	19.6	1.5	19.5	1.3	19.3	1.3	19.2	1.3	19.0	1.3
9	21.1	1.8	20.9	1.8	20.8	1.3	20.6	1.5	20.2	1.8	20.4	1.8	20.1	1.8	20.0	1.8	19.8	1.8	19.3	1.3	19.5	1.3	19.4	1.3	19.3	1.3	19.2	1.3	18.9	1.3
10	21.0	1.8	20.7	1.5	20.6	1.8	20.5	1.5	20.0	2.0	20.4	1.5	19.9	1.8	19.8	1.8	19.7	1.8	19.1	1.5	19.4	1.3	19.1	1.3	19.1	1.3	19.1	1.3	18.9	1.3
12	20.4	2.0	20.4	2.0	20.3	1.8	20.2	2.0	19.8	2.0	19.9	1.8	19.7	2.0	19.5	1.8	19.3	2.0	18.9	1.8	19.0	1.8	19.0	1.5	18.8	1.8	18.8	1.3	18.8	1.8
14	19.8	2.7	19.8	2.2	20.0	2.0	19.8	1.8	19.7	2.0	19.7	2.2	19.4	2.0	19.2	2.0	19.1	2.0	18.7	2.2	18.8	2.2	18.8	2.0	18.7	1.8	18.5	1.8	18.5	1.3
16	19.3	3.4	19.3	2.7	19.3	2.4	19.3	2.2	19.1	2.0	19.2	1.8	19.0	2.0	19.0	2.0	18.9	2.4	18.5	2.2	18.6	2.4	18.6	2.0	18.5	2.2	18.4	1.8	18.3	2.0
18	18.7	4.6	18.9	3.7	18.8	2.4	18.8	2.4	18.8	2.7	18.8	2.0	18.6	2.0	18.7	2.0	18.6	2.4	18.4	2.0	18.4	2.4	18.5	2.2	18.3	2.4	18.3	2.9	18.2	2.0
20	18.5	5.8	18.4	4.9	18.5	3.9	18.6	3.1	18.4	2.7	18.3	2.4	18.5	2.0	18.4	2.0	18.5	2.4	18.3	2.4	18.3	2.4	18.4	3.1	18.2	2.0	18.1	2.4	18.1	2.7
25	18.0	6.5	17.9	6.2	17.8	5.1	17.8	5.1	17.9	3.7	17.6	3.7	18.0	3.2	18.1	3.7	18.0	3.2	17.7	3.1	17.9	3.1	18.0	2.4	17.9	2.4	17.8	2.4	17.8	2.4
30	15.7	5.8	15.5	6.2	15.5	5.1	15.3	5.6	15.3	4.8	15.0	4.9	15.8	4.8	15.9	4.6	16.2	4.6	15.8	4.1	15.6	4.6	16.4	4.1	15.9	4.1	16.0	4.1	15.9	3.7
35	14.4	5.3	14.2	5.3	14.3	5.1	14.4	6.0	14.0	4.9	14.4	4.6	14.3	4.8	14.6	4.9	14.6	5.1	14.3	4.6	14.3	4.9	14.4	5.1	14.5	4.9	14.4	4.8	14.5	4.6
40	14.3	6.5	14.1	5.3	14.2	6.7	14.3	6.0	14.0	4.8	14.1	5.6	14.2	5.3	14.4	5.1	14.3	5.1	14.0	5.6	14.3	5.6	14.4	6.0	14.3	4.9	14.1	5.6	14.3	5.6

	16 日		17 日		18 日		19 日		20 日		21 日		22 日		23 日		24 日		25 日		26 日		27 日		28 日		29 日		30 日		31 日	
水深	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度
0.5	19.1	1.2	19.0	1.3	18.9	1.3	18.9	1.2	19.1	1.0	18.6	1.3	18.3	1.3	18.1	1.3	18.0	1.3	18.1	1.3	18.0	1.2	17.9	1.3	17.7	1.3	17.5	1.3	17.3	1.3	17.3	1.3
1	19.1	1.3	19.0	1.2	18.9	1.3	18.9	1.2	19.1	1.0	18.6	1.2	18.3	1.3	18.1	1.3	18.0	1.3	18.1	1.3	18.0	1.3	17.9	1.3	17.7	1.3	17.5	1.3	17.3	1.3	17.3	1.3
2	19.1	1.3	19.0	1.3	18.9	1.3	18.9	1.3	19.1	1.3	18.6	1.3	18.3	1.3	18.1	1.5	18.0	1.5	18.1	1.3	18.0	1.3	17.9	1.3	17.7	1.3	17.5	1.3	17.3	1.3	17.3	1.3
3	19.1	1.3	19.0	1.5	18.9	1.3	18.9	1.3	19.1	1.3	18.6	1.3	18.3	1.3	18.1	1.3	18.0	1.3	18.1	1.3	18.0	1.2	17.9	1.3	17.7	1.3	17.5	1.2	17.3	1.3	17.3	1.3
4	19.1	1.3	19.0	1.2	18.9	1.3	18.9	1.2	19.1	1.3	18.6	1.3	18.3	1.3	18.1	1.3	18.0	1.5	18.1	1.3	18.0	1.3	17.9	1.3	17.7	1.3	17.5	1.3	17.3	1.3	17.3	1.3
5	19.1	1.3	19.0	1.3	18.9	1.3	18.9	1.0	19.0	1.3	18.6	1.3	18.3	1.8	18.1	1.3	18.0	1.3	18.1	1.3	18.0	1.3	17.9	1.3	17.7	1.3	17.5	1.3	17.3	1.3	17.3	1.3
6	19.1	1.3	19.0	1.3	18.9	1.3	18.9	1.3	19.0	1.3	18.6	1.3	18.3	1.3	18.1	1.3	18.0	1.3	18.1	1.3	18.0	1.3	17.9	1.3	17.7	1.3	17.5	1.3	17.3	1.3	17.3	1.3
7	19.1	1.3	19.0	1.3	18.8	1.3	18.9	1.3	18.9	1.3	18.5	1.3	18.3	1.3	18.1	1.3	18.0	1.3	18.1	1.8	18.0	1.3	17.9	1.3	17.7	1.3	17.5	1.3	17.3	1.3	17.2	1.3
8	19.1	1.3	18.8	1.3	18.8	1.3	18.8	1.3	18.7	1.3	18.5	1.3	18.3	1.3	18.1	1.3	18.0	1.3	18.1	1.3	17.9	1.3	17.9	1.3	17.7	1.5	17.5	1.3	17.3	1.3	17.2	1.3
9	19.0	1.3	18.7	1.3	18.8	1.2	18.7	1.3	18.6	1.3	18.4	1.3	18.2	1.3	18.1	1.2	18.0	1.3	18.1	1.3	17.8	1.3	17.8	1.3	17.6	1.3	17.5	1.3	17.3	1.3	17.2	1.3
10	18.7	1.3	18.6	1.3	18.6	1.3	18.6	1.3	18.5	1.3	18.3	1.3	18.2	1.3	18.1	1.3	18.0	1.3	18.0	1.3	17.7	1.3	17.7	1.3	17.6	1.3	17.5	1.3	17.3	1.3	17.2	1.3
12	18.5	1.8	18.4	1.8	18.3	1.5	18.3	1.3	18.2	1.3	18.2	1.3	18.1	1.3	17.9	1.3	17.9	1.8	17.7	1.8	17.6	1.8	17.6	1.8	17.4	1.8	17.3	1.3	17.2	1.3	16.9	1.5
14	18.4	1.8	18.3	1.8	18.2	1.5	18.1	1.3	18.1	1.3	18.1	1.8	17.9	1.3	17.9	1.3	17.7	2.4	17.6	1.8	17.5	1.8	17.4	1.8	17.3	1.8	17.2	2.0	17.1	1.8	16.9	1.8
16	18.2	1.8	18.2	1.8	18.1	1.8	18.0	1.8	18.0	1.8	18.0	2.0	17.8	2.0	17.7	2.0	17.7	3.1	17.5	2.4	17.4	2.4	17.4	2.4	17.2	2.7	17.1	2.0	17.0	2.7	16.8	2.0
18	18.2	2.0	18.1	2.0	18.0	2.4	18.0	2.2	17.9	1.8	17.9	2.4	17.7	2.4	17.6	2.4	17.5	3.4	17.5	3.2	17.3	2.7	17.2	2.4	17.1	3.1	17.0	2.4	16.9	2.7	16.7	2.4
20	18.1	2.4	18.0	2.9	17.9	3.1	17.9	3.4	17.8	3.4	17.7	2.7	17.7	3.4	17.6	3.4	17.4	3.7	17.3	3.7	17.2	3.1	17.1	3.1	17.1	3.1	16.9	2.9	16.8	3.1	16.7	2.4
25	17.8	2.4	17.7	3.4	17.7	3.4	17.6	5.6	17.5	4.6	17.5	5.6	17.4	5.6	17.3	4.3	17.2	5.3	17.0	4.1	16.9	4.6	16.8	3.9	16.8	5.1	16.7	4.1	16.6	2.9	16.5	2.4
30	15.9	3.7	16.3	3.4	16.2	3.7	15.9	3.4	15.9	3.4	15.7	3.4	16.1	3.7	16.2	3.7	16.3	3.4	16.5	4.1	15.5	3.4	15.6	3.7	15.2	4.1	15.7	3.7	15.5	3.7	15.1	3.9
35	14.5	4.8	14.5	4.6	14.6	4.8	14.2	4.3	14.4	4.6	14.5	4.8	14.4	4.8	14.4	5.1	14.6	4.6	14.6	4.8	14.2	4.6	14.4	4.9	14.3	5.3	14.2	5.1	14.0	5.1	14.1	5.1
40	14.3	5.3	14.2	5.8	14.5	6.5	13.9	5.3	14.2	6.0	14.2	5.3	14.3	5.6	14.2	6.7	14.3	6.5	14.4	5.3	13.9	4.9	14.0	5.8	14.3	6.2	14.1	7.9	13.9	5.8	14.0	5.6



自動濁度計設置場所



▲永瀬ダム周辺　位置図

▲自動濁度計　全景

永瀬ダム堰堤上流付近に台船を浮かべ、その上に自動で濁度を取得する装置を設置しています。

毎日朝９時になると測定器を沈め、設定された深度における濁度を計測しています。