
2026 年 9 月 永瀬ダム　自動濁度装置　測定結果一覧表


※濁度測定器は、ホルマジン標準液（FTU）を使用して校正しています。

	1 日		2 日		3 日		4 日		5 日		6 日		7 日		8 日		9 日		10 日		11 日		12 日		13 日		14 日		15 日	
水深	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度
0.5	28.2	2.1	28.0	2.1	27.9	2.1	27.2	1.6	26.0	1.8	25.8	1.8	26.0	2.1	26.4	2.1	26.4	1.8	25.3	1.8	23.6	1.8	23.3	1.4	23.5	1.4	23.5	1.4	23.3	1.2
1	28.2	2.1	28.0	2.1	27.9	2.1	27.2	1.4	26.0	2.1	25.8	1.6	26.0	2.1	26.4	1.8	26.4	1.8	25.3	2.1	23.8	1.6	23.4	1.8	23.9	1.4	23.6	1.4	23.4	1.4
2	28.2	2.1	28.0	2.4	27.9	2.4	27.2	1.8	26.0	1.8	25.8	2.4	26.0	2.4	26.4	2.1	26.4	2.1	25.3	2.1	24.0	2.1	23.6	1.8	24.4	1.8	24.0	1.8	23.9	1.8
3	28.2	2.8	28.0	2.8	27.9	2.4	27.2	2.8	26.0	2.4	25.8	3.0	26.0	3.0	26.4	2.8	26.4	2.4	25.3	2.8	24.1	2.8	23.7	2.8	24.1	2.1	24.0	2.1	23.7	2.1
4	28.0	2.4	28.0	3.9	27.0	2.6	26.5	2.4	25.8	2.4	25.8	2.1	26.0	2.8	26.1	2.4	26.3	2.8	25.1	3.9	23.8	4.0	23.5	4.6	23.5	3.4	23.6	2.6	23.4	2.4
5	26.7	1.8	26.9	3.4	26.0	2.4	25.1	2.4	25.3	2.4	25.3	2.4	25.3	3.0	25.1	2.2	25.6	2.4	24.2	6.4	23.1	6.4	23.1	6.0	22.9	4.6	23.0	3.6	22.9	3.0
6	25.6	2.1	25.6	3.2	24.6	2.4	24.3	2.4	24.5	2.1	24.6	2.1	24.5	2.2	24.2	2.4	24.8	2.1	23.4	7.5	22.7	9.4	22.7	6.8	22.3	5.4	22.5	3.9	22.5	3.4
7	24.5	1.8	24.4	2.4	23.9	2.4	23.9	2.1	23.8	2.2	23.7	2.1	23.7	2.6	23.6	3.0	24.1	2.1	22.9	15.2	22.4	11.6	22.3	7.6	22.1	5.7	22.2	4.4	22.2	3.4
8	23.6	1.8	23.7	2.1	23.2	2.4	23.2	2.4	23.2	3.4	23.0	4.4	23.0	4.4	23.0	4.2	22.7	2.8	22.5	16.5	22.1	11.2	22.1	8.0	21.9	6.0	22.1	4.4	22.0	3.6
9	23.1	3.4	23.1	3.2	22.9	3.6	22.6	3.4	22.3	3.4	22.3	4.2	22.1	5.0	21.9	4.6	21.5	3.4	22.2	14.0	22.0	10.4	22.0	8.2	21.8	6.6	21.9	4.8	21.8	3.4
10	22.6	3.4	22.5	3.4	22.0	4.4	21.2	5.7	20.8	4.4	21.1	4.8	20.6	5.8	20.6	5.2	20.8	4.0	21.9	9.4	21.9	10.4	21.8	8.6	21.7	6.0	21.8	4.6	21.7	3.6
12	19.5	4.0	19.0	3.9	18.5	3.9	18.2	4.0	18.2	4.6	18.4	4.2	18.4	4.4	18.3	4.4	18.7	4.2	21.6	9.3	21.6	10.6	21.7	8.4	21.6	6.4	21.6	4.8	21.6	4.0
14	17.4	3.9	17.1	4.0	16.9	4.2	17.1	4.2	16.9	4.4	16.9	4.0	17.0	4.4	16.9	4.6	17.2	3.9	21.2	3.9	21.5	8.4	21.6	7.5	21.5	6.2	21.5	4.8	21.4	4.2
16	16.3	4.2	16.2	4.4	16.0	4.4	16.1	4.2	16.2	4.2	16.1	4.8	16.2	4.0	16.2	4.4	16.4	4.0	19.4	5.0	21.1	4.4	21.3	6.6	21.3	6.6	21.3	5.0	21.2	3.9
18	15.8	4.4	15.8	4.4	15.6	4.4	15.5	4.4	15.4	4.4	15.5	4.4	15.5	4.6	15.4	4.4	15.6	4.0	17.4	4.8	18.7	5.0	20.7	5.0	21.2	5.0	21.1	5.8	21.1	5.0
20	14.9	4.4	14.8	4.6	14.7	3.9	14.7	4.2	14.6	4.4	14.6	4.8	14.4	4.6	14.5	4.8	15.1	4.4	16.4	4.0	17.1	4.0	18.4	4.6	19.7	4.6	20.1	4.6	20.2	3.9
25	12.1	4.2	11.9	3.6	11.8	3.4	11.8	3.2	12.3	3.4	12.0	3.4	12.1	3.6	11.9	3.6	12.6	3.9	14.5	4.4	15.1	4.6	15.8	4.8	15.9	3.9	16.3	4.0	16.2	3.9
30	10.8	2.8	10.8	2.8	10.7	2.6	10.8	2.8	10.8	2.8	11.0	3.0	10.9	3.0	10.8	3.4	10.8	2.4	11.7	3.0	12.4	3.9	13.5	4.8	13.9	4.2	14.1	4.2	14.1	4.4
35	10.4	2.8	10.6	2.8	10.4	3.0	10.5	3.4	10.4	3.6	10.7	3.2	10.7	3.2	10.6	3.9	10.6	3.9	10.9	3.0	11.1	3.0	11.3	3.2	11.3	3.4	11.7	3.9	11.7	3.2
40																			10.8	3.4	10.7	3.0	10.8	2.8	10.6	3.9	10.7	3.2	10.7	3.9

	16 日		17 日		18 日		19 日		20 日		21 日		22 日		23 日		24 日		25 日		26 日		27 日		28 日		29 日		30 日		31 日	
水深	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度
0.5	23.2	1.4	23.0	1.2	23.1	1.0	22.7	1.0	23.3	0.8	23.1	1.0	22.8	1.0	22.7	1.2	23.2	0.8	23.5	1.0	23.7	0.8	23.4	1.0	22.5	0.8	22.3	0.8	22.0	0.4		
1	23.3	1.4	23.1	1.2	23.3	1.2	23.2	0.8	23.6	0.8	23.1	0.8	22.8	1.0	22.7	1.0	23.2	1.0	23.5	0.8	23.7	0.8	23.4	1.0	22.6	0.8	22.3	0.8	22.0	0.4		
2	23.5	1.4	23.3	1.4	23.8	1.2	23.6	1.2	23.8	0.8	23.2	1.0	22.8	0.8	22.7	1.2	23.2	1.2	23.5	0.8	23.7	1.0	23.4	0.8	22.8	0.8	22.6	0.8	22.1	0.8		
3	23.7	2.1	23.5	1.8	23.6	1.8	23.2	1.4	23.7	1.2	23.1	1.0	22.8	1.2	22.7	1.0	23.2	1.2	23.5	0.8	23.7	0.8	23.4	0.8	22.9	1.2	22.7	0.8	22.1	0.8		
4	23.3	2.4	23.2	2.1	23.1	1.8	22.6	1.6	23.2	1.4	22.6	1.2	22.8	1.2	22.7	1.0	23.2	1.2	23.5	0.8	23.7	1.0	23.3	0.8	22.8	0.8	22.6	0.8	22.1	0.8		
5	22.8	2.8	22.7	2.4	22.5	2.1	22.3	1.6	22.7	1.4	22.3	1.4	22.8	1.2	22.6	1.2	23.1	1.2	23.3	1.2	23.4	1.2	23.2	1.0	22.6	0.8	22.4	1.0	21.9	0.8		
6	22.4	2.8	22.3	2.4	22.1	2.1	22.0	1.8	22.4	1.8	22.0	1.4	22.5	1.2	22.4	1.2	22.7	1.2	22.9	0.8	22.9	1.2	22.8	0.8	22.4	0.8	22.2	0.8	21.8	1.0		
7	22.2	2.8	22.1	2.4	22.0	2.1	21.8	1.8	22.1	1.6	21.8	1.4	22.2	1.2	22.2	1.2	22.4	1.2	22.5	1.0	22.5	1.2	22.5	1.2	22.1	0.8	21.9	1.2	21.6	1.2		
8	22.0	2.8	21.9	2.4	21.9	2.1	21.7	1.8	21.9	1.4	21.6	1.4	21.9	1.2	21.9	1.2	22.1	1.2	22.2	1.2	22.2	1.2	22.1	0.8	21.8	1.2	21.7	1.2	21.4	1.2		
9	21.9	3.0	21.7	2.6	21.7	2.4	21.6	2.1	21.7	1.6	21.5	1.4	21.8	1.2	21.7	1.8	21.8	1.2	21.8	1.2	22.0	1.4	21.8	1.2	21.6	1.2	21.5	1.2	21.3	1.2		
10	21.7	3.2	21.7	3.0	21.5	2.1	21.5	2.1	21.5	2.4	21.3	1.4	21.6	1.4	21.5	1.6	21.6	1.4	21.6	1.8	21.6	1.8	21.6	1.4	21.4	1.4	21.4	1.4	21.1	1.4		
12	21.5	3.2	21.5	2.8	21.3	2.2	21.2	2.6	21.3	2.2	21.1	2.1	21.3	2.1	21.3	2.2	21.2	2.4	21.2	2.1	21.2	1.8	21.3	1.4	21.1	1.8	21.1	1.6	20.9	1.4		
14	21.3	3.4	21.3	2.8	21.1	2.8	21.0	2.1	21.0	2.8	20.9	2.2	21.0	2.8	21.0	3.0	21.0	3.4	21.0	3.4	21.0	2.1	21.1	1.4	20.9	1.8	20.9	1.8	20.7	1.4		
16	21.2	3.4	21.2	3.0	21.0	3.6	20.8	3.0	20.8	3.0	20.6	3.9	20.8	3.6	20.7	4.8	20.8	3.6	20.7	4.0	20.8	2.4	20.9	2.2	20.7	2.6	20.7	1.8	20.5	2.4		
18	21.0	3.6	21.0	3.4	20.8	3.4	20.4	4.2	20.2	3.6	18.7	3.4	19.5	3.4	19.5	3.9	19.7	3.0	19.7	3.4	20.2	3.0	20.7	3.9	20.5	3.0	20.5	3.0	20.3	2.2		
20	20.0	3.6	19.7	3.4	18.8	3.4	18.3	3.2	18.3	3.6	17.1	3.6	17.6	3.0	17.7	3.6	17.9	2.4	18.0	2.4	18.6	3.2	19.7	3.0	20.0	3.0	20.1	3.6	20.1	2.8		
25	16.2	3.9	16.2	3.4	15.8	3.9	15.7	3.4	15.7	3.0	15.0	2.8	15.6	2.8	15.7	2.8	15.6	2.8	15.6	2.8	15.6	2.6	16.0	2.6	16.5	2.4	16.9	2.8	16.9	2.8	17.2	2.8
30	14.0	3.9	13.9	4.0	13.4	3.9	13.1	3.6	13.0	3.6	12.2	3.9	13.2	3.4	13.1	3.0	13.1	3.0	13.1	3.2	13.6	2.8	14.4	2.8	14.7	3.0	14.8	3.2	15.2	3.0		
35	11.6	3.4	11.5	3.4	11.3	3.2	11.1	3.0	11.3	2.8	10.9	2.8	11.1	2.8	11.3	2.8	11.3	2.8	11.5	2.8	11.6	2.8	12.0	2.6	12.3	2.8	12.5	2.8	12.7	2.8		
40	10.8	3.4	10.7	3.2	10.6	3.6	10.5	3.2	10.5	3.0	10.4	3.4	10.8	4.2	10.7	3.4	10.7	3.4	10.9	3.4	11.0	3.2	11.1	4.2	11.1	4.4	11.2	3.2	11.3	2.8		



自動濁度計設置場所



▲永瀬ダム周辺　位置図



▲自動濁度計　全景

永瀬ダム堰堤上流付近に台船を浮かべ、その上に自動で濁度を取得する装置を設置しています。

毎日朝９時になると測定器を沈め、設定された深度における濁度を計測しています。

